

ZS/ZL-34-008



ZS2022HJ06061

检 测 报 告

报告编号：ZS2022HJ06061

项目名称： 废水（循环水）总有机碳送样检测

检测类别： 废水（循环水）

委托单位： 山东天成工程咨询有限公司

报告日期： 2022 年 06 月 17 日



山东正实环保科技有限公司

SDZS Environmental Protection Technology Co.,Ltd

检测信息

检测项目信息			
委托单位名称	山东天成工程咨询有限公司	联系人	郑娇
受检单位名称	山东北澳化工有限公司	受检单位地址	昌邑滨海（下营）经济开发区
检测方法信息			
检测类别	废水（循环水）		
检测项目	检测方法	检出限	
总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009）	0.1mg/L	
检测仪器设备信息			
设备名称	设备型号	设备唯一性编号	
总有机碳（TOC）分析仪	HTY-CT1000B	ZS/JL-FX-014	
检测人员信息			
实验室检测人员	杨肖		
检测质量保证和质量控制			
检测类别	相关技术规范依据		
废水	《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）		
说明	分析测定、数据处理等，均按国家环境检测的有关标准、方法、规范进行。测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，检测数据及检测报告执行三级审核制度。		
以下空白			
备注	仅对送检样品负责		

编制人：审核人：授权签字人：


日 期：日 期：日 期：

检测结果

检测类别	废水（循环水）		
送样日期	2022.06.15	样品状态	见附表
样品标识	检测项目	检测结果	单位
循环水池进口	总有机碳	12.8	mg/L
循环水池出口		13.7	mg/L

附表：送检样品状态表及照片

样品标识	样品状态
循环水池进口	1000mL 棕色玻璃瓶，液态，无色，无味，无浮油，无悬浮物
循环水池出口	1000mL 棕色玻璃瓶，液态，无色，无味，无浮油，无悬浮物



-----报告完-----

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章。

检测报告声明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、本检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。
- 4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面批准不得复制（全文复制除外），未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。
- 6、本检测报告一式两份（委托单位和本公司各执一份）。

单位名称：山东正实环保科技有限公司

地 址：山东省潍坊市寒亭区民主街与北海路交叉口西北角高新技术产业园 12
号楼 A 座二楼东侧

电 话：0536-7366958

邮 编：261101

传 真：0536-7366958

邮 箱：sdzshb@126.com